



防爆合格证

证号：GYJ101102

由 YOUNG TECH CO., LTD.

(地址：#662-8, Pungmu-Dong, Kimpo-City, Keonggi-Do, Korea)

制造的产品：

名称 智能阀门定位器

型号规格 YT-2500 *ab ic def g*

防爆标志 Ex ia II CT5/T6

产品标准 -

图样编号 MSP-21 REV.0

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB3836.1-2000、GB3836.4-2000 标准，特颁发此证。

本证书有效期：2010年05月07日至2015年05月06日

- 备注
1. 认可产品的具体型号详见本合格证附件。
 2. 产品使用注意事项详见产品使用说明书。
 3. 本安参数：
电源电路：Ui:28V Ii:93mA Pi:651mW Ci:0.5nF Li:0.3mH
信号反馈电路：Ui:28V Ii:47mA Pi:327mW Ci:57.5nF Li:0.3mH

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期 二〇一〇年五月七日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email:info@nepsi.org.cn

电话:0086 21 64368180
传真:0086 21 64844580