

성능검정합격증

신청인	① 사업장명	(주)영택	②사업자등록번호	137-81-37225
	③소재지	경기도 김포시 풍무동 662-8		
	④대표자성명	이현건	⑤주민등록번호	580614 - *****
⑥합격번호		2009-1050-Q1	⑦규격 및 형식	YT-2501
⑧품목명		Smart Valve Positioner		
⑨구조 및 정격		Ex ia IIC T5/T6 (4~20mA)		
⑩사용조건		※ 사용주위온도 : -40℃~+60℃(T5), -40℃~+40℃(T6) ※ 본안파라미터 : ① Ui=28Vdc, Ii=93mA, Li=348μH, Ci=0.5nF ② Ui=28Vdc, Ii=47mA, Li=348μH, Ci=58.5nF		
⑪합격유효기간		2009. 01. 22. ~ 2014. 01. 21.	⑫재검정신청기한	2013. 11. 21까지

산업안전보건법 [제33조, 제35조]의 규정에 의하여 성능검정에 합격하였으므로 합격증을 발행합니다.

2009 년 01 월 22 일

한국산업기술시험원

